



CFOA
Chief Fire Officers
Association

Rhestr wirio trefnydd



Cynllunio Diogelwch Digwyddiad

Gwasanaeth Tân ac Achub
De Cymru



South Wales
Fire and Rescue Service



Gwasanaeth Tân ac Achub
Canolbarth a Gorllewin Cymru
Mid and West Wales
Fire and Rescue Service



Gwasanaeth Tân ac Achub
Fire and Rescue Service



YN EICH CEFNOGI CHI I AMDDIFFYN EICH BUSNES

Nod y canllawiau hyn

Cynhyrchwyd y ddogfen hon i gynnig gwybodaeth ac arweiniad gwerthfawr a chyson i drefnwyr digwyddiadau newydd neu ddibrofiad wrth gynllunio ar gyfer digwyddiadau a gwyliau bach a chanolig. Yn yr un modd, gellir ei ddefnyddio fel cymorth cof i dimau mwy profiadol wrth gynllunio eu digwyddiadau.

Er gwnaed pob ymdrech i ddarparu canllawiau perthnasol, efallai bydd achosion lle gall rheoliadau ac amodau awdurdodau lleol fod angen ystyriaeth a chynllunio ychwanegol.

Cydnabyddiadau

Mae'r sefydliadau canlynol hyn wedi darparu gwybodaeth ac arweiniad yn ystod datblygiad y ddogfen hon:

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Grŵp Diogelwch Digwyddiadau Cymdeithas y Prif Swyddogion Tân
Cyngor Dinas Caerdydd
Cyngor Sir Penfro

Trefniadau Cynllunio Diogelwch Digwyddiadau

Rhestr Wirio Trefnydd y Digwyddiad

ADRAN	TUDALEN
1 Cysyniad y Digwyddiad a Threfniadau Rheoli	5
2 Dyluniad o'r Lleoliad a'r Safle	8
3 Strwythurau Symudol Dros Dro (SSDD)	9
4 Diogelwch Trydanol	10
5 Diogelwch Tân	11
6 Trefniadau Rheoli Torfeydd	12
7 Cludiant	13
8 Cynhyrchu a Nodweddion y Sioe	14
9 Cyfleusterau Safle	15
10 Gwybodaeth Leol Arall	17
11 Rhestr o Ddogfennau Gofynnol	17
12 Crynodeb o'r Cyfarfod	18

Atodiad 1 Darpariaeth Cyflenwad Dŵr

Atodiad 2 Rhestr Wirio Arlwyo Awyr Agored

Atodiad 3 Asesiad Risg Tân - Consesiynau

Atodiad 4 Asesiad Risg Tân - Masnachwyr a Stondinau Marchnad

Atodiad 5 Asesiad Risg Tân - Strwythurau Dros Dro

Atodiad 6 Dogfennaeth Canllaw

Enw'r Digwyddiad	
Lleoliad y digwyddiad gan gynnwys cod post neu gyfeirnod grid	
Dyddiad(au) y digwyddiad	
Dyddiadau digwyddiadau cylchol	

Trefnydd y digwyddiad / cwmni rheoli digwyddiadau	
Cyfeiriad	
Prif fanylion cyswllt:	
Enw	
Rhifau Ffôn	
E-bost	

Lleoliad Cyfarfod GYDD	
Dyddiad y cyfarfod(ydd)	
Cyflwyniad gan	
Cwmni	

1: Cysyniad y Digwyddiad a Threfniadau Rheoli

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
1.1	Cysyniad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Math o ddigwyddiad ▪ Disgrifiad ▪ Dan do / awyr agored ▪ Nifer o ddyddiau ▪ Amser cychwyn / gorffen ▪ Gwersylla a charafanio / neu garafanio 	
1.2	Strwythur rheoli'r digwyddiad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manylion yr Hyrwyddwr ▪ Rheolwr y Safle ▪ Swyddog Diogelwch ▪ Prif bartneriaid ▪ Trwyddedai safle ▪ Perchennog y lleoliad 	
1.3	Perfformiad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Math a nifer y perfformwyr ▪ Rhyngweithio â'r dorf ▪ Gorymdeithiau ▪ Gweithgarwch uwch ben ▪ Manylion y diwedd glo ▪ Effeithiau arbennig 	
1.4	Mynychwyr / cynulleidfa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maint arfaethedig y gynulleidfa ▪ Math o gynulleidfa / proffil ▪ Ffactorau Arbennig ▪ Eistedd / sefyll / cyfuniad o'r ddau 	
1.5	Tocynnau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nifer ▪ Gwesteion Arbennig ▪ Gwerthwyd ymlaen llaw ▪ Amodau ▪ Eithriadau 	
1.6	Gwybodaeth berthnasol	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Digwyddiadau Eraill ▪ Gweithgareddau gwrthdrawiadol ar y safle / oddi ar y safle 	
1.7	Trwyddedu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gwerthiant alcohol ▪ Adloniant a reoleiddir ▪ Lluniaeth Hwyr 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angen trwydded safle / TEN ▪ Deiliad Trwydded Bersonol ▪ Amserlen weithredu: Amcanion Trwyddedu ▪ Atal trosedd ac anhrefn ▪ Diogelwch y Cyhoedd ▪ Atal niwsans cyhoeddus ▪ Amddiffyn plant ▪ Polisi ar yfed dan oed ▪ Polisi diogelwch cyffuriau 	

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
1.8	Asesiadau risg	I gwmpasu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeiladu ▪ Llwytho mewn ▪ Digwyddiad ▪ Dadwneud ▪ Llwytho allan 	
1.9	Cynlluniau diogelwch	Dylai cynllun diogelwch digwyddiad gynnwys manylion: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cysylltiadau digwyddiad. ▪ Rolau a chyfrifoldebau rheoli. ▪ Amserlenni digwyddiad. ▪ Datganiad dull. ▪ System gyfathrebu a sut bydd hyn yn gweithio. ▪ Cynllun Diogelwch tân. ▪ Cynllun wrth gefn. ▪ Cynllun tywydd garw. ▪ Rheoli torfeydd. ▪ Stiwardio a chynllun diogelwch. ▪ Cynllun argyfwng. ▪ Cymorth cyntaf a chynllun argyfwng meddygol. ▪ Cynllun rheoli traffig. ▪ Cynllun glanhau. ▪ Cynllun consesiwn 	Cynllun diogelwch digwyddiad – cyflwynwyd 28 diwrnod cyn y digwyddiad
1.10	Rheoli gweithwyr cyflogedig / contractwyr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cynefino â'r Safle ▪ Briffiau ▪ Cymhwysedd ▪ Goruchwyllo ▪ Monitro ac adolygu ▪ ôl-drafodaethau 	

2: Dyluniad y Lleoliad a'r Safle

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
2.1	Disgrifiadau Safle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arwynebedd ▪ Topograffeg ▪ Cyflwr tir ▪ Mynediad i'r safle ac o'i gwmpas ▪ Gwasanaethau cyfredol, h.y. llinellau uwchben a gwasanaethau tanddaearol ▪ Eiddo cyffiniol ▪ Safle'r digwyddiad, maes parcio, caeau gweryslla a ddefnyddir gan anifeiliaid sy'n pori ▪ Cyfeiriad cyffredinol y gwynt ▪ Perygl llifogydd ▪ Maint lleoliadau unigol ▪ Cynllun lleoliad / cynllun safle 	
2.2	Ffensys / rhwystrau perimedr y safle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oes / Nac Oes ▪ Meini prawf dyluno ▪ Math ▪ Cwmpas ▪ Llwytho 	
2.3	Mynediad / ymadael cyn y digwyddiad ac yn ystod y digwyddiad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gatiâu mynediad ▪ Rheoli / llif / maint ▪ Arwyddion ▪ Gwirio tocynnau / gwirio ymlaen llaw ▪ Archwiliadau diogelwch ▪ System sain y dorf ▪ Trefnu meysydd parcio / ffyrdd 	

4: Diogelwch Trydanol

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
4.1	Gosodiad Trydanol	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cynllunydd Gosod ▪ Gontractwr Gosod ▪ Pwy fydd yn profi, archwilio ac ardystio gosod yr uchod ▪ Enw'r ardystiwr / Cymhwysedd (NICEIC / ECA) ▪ Person a enwebwyd ar y safle i oruchwylio'r gosodiad sydd i'w ddefnyddio? ▪ Math o gyflenwad (generadur / prif gyflenwad) ▪ Noder: Dim generaduron petrol ▪ Manylion y Gosodiad ▪ Daearu ▪ Defnyddio RCDs ▪ Adeiladu / diogelu offer sy'n agored i dywydd ▪ Mewn digwyddiad a gynhelir mewn tywyllwch, manylwch y safle cyffredinol, dulliau dianc a goleuadau argyfwng ▪ Dyddiad archwilio lefel golau'r safle ▪ Arddangoswyr / unedau arlwyo i gael ardystiad cyfredol. ▪ Tystysgrifau i fod ar y safle. ▪ Rhaid i holl offer cludadwy gan gynnwys ceblau gael ardystiad PAT cyfredol. ▪ Sut cyflawnir cydymffurfiaeth? Pwy fydd yn gyfrifol? Pa dystiolaeth fydd ar y safle? ▪ Rheoli a chyfyngu mynediad i osodiadau trydanol / generaduron ▪ Llwybrau ceblau 	

5: Diogelwch Tân

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
5.1	Diogelwch Tân (atodiad 3)	<ul style="list-style-type: none">▪ Aseiad risg diogelwch tân wedi ei gwblhau ar gyfer pob lleoliad▪ Allanfeydd a llwybrau argyfwng▪ Faint mae'r lleoliad yn ei ddal▪ Arwyddion▪ Goleuadau argyfwng▪ Offer tân / systemau larwm▪ Rheoli mynediad (y cyhoedd a gwasanaethau brys)▪ Llety Cysgu▪ Coelcerthi▪ Barbeciws▪ Defnydd o LPG▪ Llosgi Bwriadol▪ Risgiau Arbennig	

6: Trefniadau Rheoli Torfeydd

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
6.1	Rheoli symudiadau torfeydd	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aseiad risg ▪ Defnydd o rwystrau ▪ Meini prawf cynllunio ▪ Math / Maint ▪ Llwytho ▪ Effaith ar lwybrau dianc 	
6.2	Systemau stiwardio a diogelwch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manylion contractwr(wyr) ▪ Gofyniad SIA ▪ Swydd-ddisgrifiadau ▪ Niferoedd / lleoliadau ▪ Rheoli a chyfathrebu ▪ Cyswllt ▪ Cymhwysedd y darparwyr ▪ Sefydlu a briffio 	Enwau llawn a rhifau cofrestru i'w darparu i'r awdurdod lleol 7 diwrnod cyn y digwyddiad.
6.3	Cynlluniau argyfwng e.e. tân, methiant strwythurol, damweiniau, tywydd garw, diffyg argaeledd staff allweddol, canslo artistiaid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cyfrifoldebau ▪ Awdurdod / terfynau ▪ Ymatebion cyfnodol ▪ Canolfan reoli / cyswllt ▪ Ymgynghori â'r gwasanaethau brys 	
6.4	Cymorth cyntaf / argyfwng meddygol i staff, contractwyr a'r gynulleidfa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manylion contractwr(wyr) ▪ Ymgynghoriad â gwasanaeth ambiwlans y GIG ▪ Lefel yswiriant ▪ Cysylltiadau â'r GIG ▪ Swyddi / lleoliadau ▪ Cofnodi Achosion 	

7: Cludiant

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
7.1	Cludiant	<ul style="list-style-type: none">▪ Cynllun rheoli trafndiaeth▪ Mynediad diogel a hwylus▪ Llwybrau ar wahân i gerddwyr / gerbydau▪ Llwybrau Argyfwng▪ Trefniadau wrth gefn ar gyfer tywydd gwael, h.y. craidd caled, ffyrdd trac metel, gwellt, naddion pren▪ Tarfu ar draffig / cludiant oddi ar y safle▪ Parcio ceir / bysus▪ Gollwng / Codi▪ Ymgynghori â darparwyr trafndiaeth▪ Ffyrdd sydd angen eu cau▪ Cysylltu â'r Heddlu / priffyrdd / asiantaeth cefnffyrdd	

8: Cynhyrchu'r Sioe a Nodweddion

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
8.1	Rheoli Sŵn	<ul style="list-style-type: none">▪ Manylion contractwr(wyr)▪ Ffynonellau▪ Math▪ Hyd▪ Capasiti niwsans▪ Mesurau rheoli sŵn amgylcheddol▪ Rheoli sŵn ar gyfer cynulleidfa / stiwardiaid▪ Trefniadau Cyswllt	
8.2	Effeithiau arbennig	<ul style="list-style-type: none">▪ Manylion contractwr(wyr)▪ Tân gwyllt▪ Laserau▪ Goleuadau Strôb▪ Effeithiau mwg ac anwedd▪ Darparwyd gan▪ Amseru / Lleoliad	
8.3	Difyrion ac atyniadau	<ul style="list-style-type: none">▪ Tystysgrifau Prawf ar gyfer offer ffair (ADIPS)	

9: Cyfleusterau'r Safle

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
9.1	Darpariaeth i bobl anabl	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Niferoedd a nodwyd ▪ Tywyswyd ▪ Gwyllo ▪ Hylendid / Llety ▪ Monitro 	
9.2	Toiledau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yn seiliedig ar faint y gynulleidfa ▪ Nifer / cymhareb / arwyddion ▪ Lleoliad ▪ Math ▪ Cynnal a chadw ▪ Cyfleusterau ar gyfer y criw / staff arlwyo 	
9.3	Arlwyo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manylion contractwr(wyr) ▪ Lleoliad(au) ▪ Cofrestrwyd â'r A LI ▪ Sgôr Hylendid Bwyd (disgwylir 3 neu'n well) ▪ System Giwio ▪ Cyfleusterau ymolchi i staff arlwyo a'r cyhoedd 	<p>Criw <input type="checkbox"/> PBI Arlwyo cyhoeddus</p> <p>Consesiynau</p> <p>Mae Rhestr Wirio Arlwyo Awyr Agored i'w gweld yn Atodiad 2.</p> <p>Mae rhestr o enwau, cyfeiriadau, manylion cyswllt a manylion sgôr hylendid bwyd pob safle bwyd (gan gynnwys y rhai sy'n rhoi bwyd i ffwrdd fel rhan o arddangosiad) i'w darparu 21 diwrnod cyn y digwyddiad.</p>
9.4	Gwastraff	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manylion contractwr(wyr) ▪ Sbwriel ar y safle ▪ Gwaredu swmpus ▪ Contractwr ▪ Gwastraff peryglus 	sbwriel swmpus clirio'r safle
9.5	Gwasanaethau Gwybodaeth	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mannau Cyfarfod ▪ Adfer plant ▪ Trefniadau Lles 	

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
9.6	Cyflenwad dŵr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gofynion / Defnydd Dŵr ▪ Cynlluniau ▪ Asesiad risg ▪ Cynllun Argyfwng ▪ Diheintio ▪ Samplo 	(Gweler atodiad 1)
9.7	Draenio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gofynion Gwaredu ▪ Safle ▪ Tanciau ▪ Defnydd cerbydau 	
9.8	Ysmygu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mae pob strwythurau sylweddol caeedig yn ddi-fwg ▪ Arwyddion ▪ Polisi ysmygu 	

10: Gwybodaeth Leol Arall

	Pwnc	Cynnwys	Sylwadau
10.1	Gweithgaredd Grŵp Ymgynghorol Diogelwch Digwyddiadau (GYDD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cyfarfod Safle ▪ Ôl-drafodaeth dyddiol ▪ Arfarnu'r digwyddiad ▪ Pasis i'r digwyddiad 	
10.2	Ystyriaethau Eraill Gall gwahanol grwpiau GYDD fod yn hyrwyddo rhai nodweddion o'r digwyddiad neu'n cynnal archwiliadau penodol		

Dogfennau sydd eu hangen i Asesu Trefniadau Diogelwch y Cyhoedd

Teitl	Yn Gymwys	Derbyniwyd Do / Naddo	Gwiriwyd gan	Anfonwyd at
Cynllun Grid o'r Safle				
Cynllun Rheoli Diogelwch Digwyddiadau				
Cynllun Argyfwng				
Asesiadau Risg Tân				
Cynllun Cymorth Cyntaf ac Argyfwng Meddygol yn cynnwys cyfrifiadau				
Cynllun Stiwardio a Diogelwch yn cynnwys cyfrifiadau				
Cynllun(iau) Lleoliad [graddfa 1: 25000]				
Cynllun(iau) Safle [graddfa 1: 1250]				
Cynlluniau neu luniadau manwl o strwythurau penodol				
a chynlluniau mewnol [graddfa 1: 100/1: 50/1: 20] fel bo'n briodol				
Manyleb gosodiad trydanol				
Manylion pob strwythur dros dro gan gynnwys datganiadau cynllunio, darluniau perthnasol, ad-rannau / gweddluniau, cyfrifiadau strwythurol, a chynllun rheoli gwynt.				
Asesiad risg cyflenwad dŵr				

Crynodeb o'r Cyfarfod

	Adran	Pwnc	Manylion	Gweithredwyd gan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

FFURFLEN ENGHREIFFTIOL

Gwarchod y Cyhoedd - Rheoli Llygredd
Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010
Darpariaeth Cyflenwad a Dosbarthu Dŵr mewn Digwyddiadau Dros Dro

Manylion o'r digwyddiad		I'w gwblhau gan drefnydd y digwyddiad:	DYDDIEDIG
Gwybodaeth y Trefnydd	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prif enw cyswllt, cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost ▪ Hyd y digwyddiad, nifer y bobl sy'n debygol o fynychu. 		
Manylion cyflenwad dŵr dros dro			
Disgrifiad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhestrwch bob defnydd dŵr a fwriedir ▪ Math o gysylltiad (Prif Gyflenwad, Cyflenwad Preifat neu Dancer?) 		
Cynlluniau	<p>Darparwch gynllun o'r safle i ddangos y canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ y rhwydwaith dosbarthu cyflenwad dŵr ▪ y lleoliad (au) a disgrifiad o'r cysylltiadau, safbibellau, tanceri a bowseri ▪ falfiau atal ôl-lifo ▪ cyfeiriad y llif ▪ i nodi lleoliad y pwyntiau allweddol (pymptiau, gan nodi eu maint) ▪ ffynhonnell ddŵr sy'n dod i mewn ▪ mannau defnydd (toiled, basnau ymolchi a chyfleusterau cawod, pwyntiau dŵr yfed, paratoi bwyd) ▪ mannau triniaeth a samplo, e.e. i ddiheintio clorin, dad-glorineiddio a phrofi dŵr ▪ seilwaith argyfwng 		
Asesiad Risg	<p>Darparwch asesiad risg o'r trefniadau cyflenwad dŵr:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i restru ac asesu'r risgiau posib ar y safle a all achosi halogiad o'r cyflenwad dŵr neu gyflenwad dŵr annigonol ▪ i'r mesurau sydd i'w cymryd i reoli neu atal y risgiau hyn ▪ i'r gwiriadau a'r gweithdrefnau monitro sydd i'w cyflawni i sicrhau bod y mesurau rheoli hyn ar waith, e.e. samplo ac arolygiadau parhaus ▪ i'r camau i'w cymryd os bydd y mesurau rheoli hyn yn methu <p><i>Nodyn 1: O dan y Rheoliadau mae'n ofyniad gorfodol i ymgymryd ag asesiad risg o'r cyflenwad dŵr dros dro.</i></p>		

Manylion o'r digwyddiad		I'w gwblhau gan drefnydd y digwyddiad:	DYDDIEDIG
Cynllun Argyfwng	<p>Darparwch ddatganiad dull i ddisgrifio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ymdrin â digwyddiadau llygru methiant cyflenwad dŵr manylion derbyn a dosbarthu cyflenwadau dŵr eraill 		
Diheintio	<p>Darparwch ddatganiad dull i:</p> <ul style="list-style-type: none"> amlinellu sut y storir pibellau a ffitiadau i osgoi halogiad. y weithdrefn ar gyfer diheintio pibellau <p><i>Nodyn 1: dylai deunydd pibell gael ei gymeradwyo ar gyfer cyswllt â dŵr yfed fel y nodir yn Rheoliad 31 o Reoliadau Cyflenwi Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2010.</i></p> <p><i>Nodyn 2: Ar gyfer cysylltiadau dŵr o'r prif gyflenwad, rhaid bod dyfais atal ôl-lifiad yn y man cysylltu â'r prif gyflenwad fod ar waith cyn diheintio. Bydd angen i hyn gael ei arolygu gan Ddŵr Cymru Welsh Water.</i></p>		
Samplu	<ul style="list-style-type: none"> Bydd angen cymryd samplau dŵr i sicrhau bod yr holl bibellau wedi'u diheintio. Rhaid cyflwyno canlyniadau'r labordy i'r adran Rheoli Llygredd ar unwaith (cyn y digwyddiad). Pe bai'r canlyniadau microbiolegol yn annerbyniol, bydd Rheoli Llygredd yn gofyn am ailadrodd y gwaith diheintio a samplu. <p><i>Nodyn 1: Gall Rheoli Llygredd wneud cais i ymgymryd â'r samplu dŵr. Bydd rhaid i drefnydd y digwyddiad dalu tâl gwasanaeth a chostau dadansoddi mewn labordy.</i></p>		
Gwybodaeth ychwanegol			
Gall RHEOLI LLYGREDD gyflwyno Rhybudd (Rheoliad 18 o Reoliadau 2010 Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru)) i drefnydd y digwyddiad os oes perygl posib i iechyd dynol. Gall yr Hysbysiad gyfyngu defnydd y cyflenwad dŵr dros dro a chynnwys amodau ar gyfer gwelliannau i'w gwneud ar unwaith.			
Bydd RHEOLI LLYGREDD yn cynnal arolygiad pan fydd y rhwydwaith dosbarthu cyflenwad dŵr yn ei le cyn cychwyn y digwyddiad. Ar adegau bydd yr ymweliad hwn ar y cyd â DCWW.			
DŴR CYMRU WELSH WATER (DCWW). Mewn achos lle bydd cysylltiad â'r prif gyflenwad dŵr, fel rhan o'u dyletswyddau rheoleiddio bydd DCWW yn cynnal archwiliad i sicrhau bod y gosodiadau a'r ffitiadau yn cydymffurfio â Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999.			
YN YSTOD Y DIGWYDDIAD. Os oes angen, gall swyddog gynnal arolygiadau pellach a samplu yn ystod y digwyddiad.			

DYLID DYCHWELYD Y FFURFLEN HON AT REOLI LLYGREDD YNGHYD Â CHYNLLUN CYFLENWAD DŴR, ASESIAID RISG A CHYNLLUN ARGYFWNG

Bwriedir i'r rhestr wirio eich helpu i sicrhau bod eich busnes bwyd yn gweithredu i'r safonau hylendid uchaf drwy gydol y digwyddiad. Mae'r rhestr wirio hon yn seiliedig ar Ganllawiau Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd ar gyfer Digwyddiadau Arlwyo Awyr Agored. Dylech weithio drwy'r rhestr wirio a sicrhau fod gennych bopeth yn ei le cyn y digwyddiad.

Os byddwch yn ateb "Na/Naddo/Nac ydw" i unrhyw un o'r cwestiynau, rhaid i chi sicrhau yr ewch i'r afael â'r mater, neu'r broblem bosib, cyn i'r digwyddiad gael ei gynnal.

Enw'r Busnes Bwyd			
Digwyddiad		Dyddiad	

	Oes/ Ydw/ Ydyn/ Do/ Ydy	Nac Oes/ Nac Ydw/ Nac Ydyn/ Naddo/ Nac Ydy
Sgôr Hylendid Bwyd		
<p>A oes gan eich busnes bwyd sgôr hylendid bwyd o 3 neu'n well a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol rydych wedi cofrestru ag ef?</p> <p>Mae'n well ar gyfer unrhyw fusnes bwyd sy'n masnachu mewn digwyddiad bod ganddo sgôr o 3 neu well, sy'n dynodi yr aseswyd y busnes fel un sy'n masnachu hyd at o leiaf safon foddhaol o ran hylendid bwyd.</p> <p>Os nad oes gennych sgôr gyfredol, neu os oes gennych sgôr o 2,1 neu 0, cewch gysylltu â'ch awdurdod lleol a sicrhau y cyhoeddir sgôr, neu os cyflawnwyd gwaith adfer gennych yn dilyn sgôr wael, cewch ofyn am ail ymweliad gan yr A LI cofrestru i ail-sgorio eich eiddo, cyn y digwyddiad os bydd amser yn caniatáu.</p>		
System Rheoli Diogelwch Bwyd		
<p>Ydych chi wedi datblygu system rheoli diogelwch bwyd ar gyfer eich gwasanaeth arlwyo awyr agored? (e.e. Pecyn Bwyd Diogelach Busnes Gwell).</p> <p>Rhaid i'ch system reoli fod yn berthnasol i'ch arferion trin bwyd <u>yn y digwyddiad</u>. Hefyd, rhaid sicrhau eich bod yn dod â'r ddogfen hon gyda chi i'r digwyddiad.</p>		
A oes gennych gyflenwad o daflenni monitro i'w defnyddio yn y digwyddiad?		
Staff Trin Bwyd		
<p>A yw pob un o'ch staff trin bwyd (gan gynnwys staff dros dro) wedi'u hyfforddi, eu goruchwyllo ac wedi cael cyfarwyddyd digonol yn eu dyletswyddau disgwylidig?</p>		
<p>A oes gennych gofnodion hyfforddiant hylendid staff i wirio'r uchod?</p> <p>Rhaid darparu tystiolaeth..</p>		
<p>A roddwyd cyflenwad o ddillad amddiffynnol personol glân i'ch staff i'w gwisgo yn y digwyddiad? Mae'n rhaid i staff gael eu darparu â dillad amddiffynnol dros eu dillad eraill. Nid yw'n dderbyniol i staff drin / gweini bwyd mewn dillad awyr agored / bob dydd.</p>		
<p>A oes gennych gyflenwad o ffedogau ar wahân i'r staff hynny sy'n ymwneud â pharatoi bwyd amrwd? Argymhellir ffedogau plastig tafladwy i drin a pharatoi bwyd amrwd</p>		
<p>A yw eich staff yn ymwybodol na ddylent drin bwyd os ydynt yn dioddef o afiechydon penodol? Rhaid iddynt fod yn rhydd o symptomau am 48 awr os yn dioddef o salwch a dolur rhydd.</p>		

	Oes/ Ydw/ Ydyn/ Do/ Ydy	Nac Oes/ Nac Ydw/ Nac Ydyn/ Naddo/ Nac Ydy
A amddiffynwyd eich uned yn ddigonol rhag tywydd garw? Os na, bydd angen i chi ystyried yr hyn a ellir ei wneud i amddiffyn y safle dan sylw.		
A yw eich uned mewn cyflwr da, yn gallu cael ei lanhau ac wedi'i warchod rhag pla?		
A seliwyd yr holl arwynebau gwaith a byrddau paratoi, neu y'u gorchuddiwyd, â deunydd anhydraidd, golchadwy? (e.e. dur di-staen, fformica, lliain bwrdd golchadwy)		
A ddiogelwyd arwyneb y llawr yn ddigonol gennych yn eich ardaloedd paratoi bwyd? Lle cynhelir y digwyddiad ar laswellt, nid yw'n dderbyniol i weithredu heb ryw fath o orchudd llawr golchadwy. Dylai gorchuddion llawr dan do fod yn ddi -slip.		
A oes gennych offer rheweiddio digonol ar gael, ac a fedr gadw bwydydd risg uchel islaw +8oC drwy gydol y digwyddiad? Rhaid cael gwahaniad da rhwng bwydydd amrwd a bwydydd sy'n barod i'w bwyta ar bob adeg. Ni argymhellir defnyddio blychau oer ar gyfer storio bwydydd risg uchel am gyfnodau hir o amser.		
A oes gennych le storio digonol mewn rhewgell ar gael, ac a yw'n gweithio'n iawn? Rhaid cael gwahaniad da rhwng bwydydd amrwd a bwydydd sy'n barod i'w bwyta ar bob adeg.		
A oes gennych offer addas ar gyfer coginio a chadw eich bwyd yn boeth? Rhaid i fwyd gael ei goginio uwchlaw +75°C am 30 eiliad (neu'n gyfatebol). Rhaid i fwyd gael ei gadw'n boeth yn uwch na +63°C.		
A oes gennych ddigon o le paratoi fel y gellir osgoi croes halogiad? Rhaid i chi ymdrechu i gael gwahaniad llwyr rhwng ardaloedd a ddefnyddir i baratoi cynnyrch amrwd (yn enwedig cig) a bwydydd sy'n barod i'w bwyta.		
A oes gennych fyrddau torri â chodau lliw sydd mewn cyflwr da?		
A oes gennych gyfarpar coginio ar wahân, neu â chod lliwiau, ar gyfer bwydydd amrwd a bwydydd sy'n barod i'w bwyta?		
A oes digon o fasnau golchi dwylo ar gyfer eich uned o ystyried ei maint, nifer y staff a maint y bwyd y rhagwelir y bydd yn cael ei drin? <i>(NODER: Nid yw powlen ar ei phen ei hun yn dderbyniol fel basn golchi dwylo. Rhaid bod ffordd effeithiol o ddraenio i gynhwysydd dŵr gwastraff o'r basn golchi dwylo).</i> Lle rhennir staff rhwng cynnyrch amrwd a bwyd sy'n barod i'w fwyta, yn ddelfrydol dylai fod basnau golchi dwylo ar wahân ar gyfer pob ardal. Os nad oes, dylai o leiaf fod modd o ddiheintio'r basn golchi dwylo ar ôl trin bwyd amrwd.		
A ddarparwyd cyflenwad dŵr poeth ac oer i'r basnau ymolchi? Ni chymeradwyir defnyddio dŵr poeth yn syth o wrn neu decell gan nad yw staff yn debyg o olchi'u dwylo'n gywir.		
A oes gan eich basn ymolchi gynhwysydd dŵr gwastraff addas? Nid yw bwced agored yn addas. Dylai'r cynhwysydd dŵr gwastraff gael gwddf â sgriw lle gellir sgriwio caead.		
A oes gennych gyflenwad priodol o sebon hylfol gwrthfacterol i bara'r digwyddiad cyfan?		
A oes gennych gyflenwad priodol o dywelion papur i sychu dwylo? Ni chymeradwyir tywelion llaw a wnaed o ddeunydd.		
Noder: Nid yw'r defnydd o fenig tafladwy mewn digwyddiad yn esgusodi busnesau rhag golchi dwylo. Dylid newid menig yn rheolaidd a dylid golchi dwylo bob tro y newidir menig.		

Oes/ Ydw/ Ydyn/ Do/ Ydy	Nac Oes/ Nac Ydw/ Nac Ydyn/ Naddo/ Nac Ydy
-------------------------------------	---

A oes gennych sinc ddigon mawr i gynnwys eich holl gyfarpar a chynwysyddion bwyd?		
A oes gan eich sinc gyflenwad addas o ddŵr poeth ac oer?		
A yw'r dŵr gwastraff yn draenio i gynhwysydd priodol? Rhaid marcio'r rhain yn glir fel "cynwysyddion dŵr gwastraff".		
A oes gennych ddigon o gynhwysyddion dŵr glân? Dylid marcio'r rhain fel "dŵr glân yn unig".		
A yw eich cynwysyddion dŵr glân yn lân? Rhaid diheintio cynwysyddion dŵr glân drwy ddefnyddio hydoddiant o fath Milton a'u swilio cyn eu defnyddio. Hefyd, rhaid iddynt gael caeadau arnynt i atal llygriad.		
A lanhawyd eich uned yn drylwyr ers eich digwyddiad diwethaf?		
A oes gennych gyflenwad digonol o glytiau glân? Yn ddelfrydol, dylai'r rhain fod yn rhai untro tafladwy.		
A oes gennych gyflenwad digonol o lanweithydd bwyd-diogel, neu ddiheintydd, sy'n cydymffurfio â SB EN 1276 a SB EN 13697? Argymhellir eich bod yn defnyddio cynnyrch wedi ei wanhau ymlaen llaw sy'n barod i'w ddefnyddio - rhaid i staff fod yn ymwybodol o'r isafswm gofynnol o ran amser cyswllt.		
A oes gennych finiau â chaead ar gyfer bwyd a gwastraff arall?		
A oes gennych drefniadau ar gyfer casglu a gwaredu olew gwastraff?		
A oes gennych thermomedr profi digidol sy'n gweithio? Rhaid i chi gael un ar y safle a rhaid iddo fod mewn cyflwr da, glân a gweithiol.		
A oes cadachau glanweithio chwiliedydd ar gael i lanhau a diheintio'r thermomedr?		
A oes gennych focs cymorth cyntaf wedi ei stocio'n addas â phlasteri lliw llachar? (Fel arfer yn las - nid yw rhai lliw'r croen yn dderbyniol).		
A gynhaliwyd yr holl gyfarpar a'r offer nwy a thrydanol yn addas? Gellir gofyn am Dystysgrifau Diogelwch Nwy a thystiolaeth o wiriadau trydanol (ar gyfer offer ac unrhyw eneraduron). <i>Noder: Rhaid i geblau trydanol gael eu cyfeirio neu eu gorchuddio â rampiau cebl priodol.</i>		
A storiwyd pob silindr nwy yn briodol? Dylid cadw silindrau nwy mewn lle cwbl ar wahân i weddill yr uned. Rhaid iddynt fod mewn man sy'n gwrthsefyll tân am ½ awr, wedi ei selio, man y gellir ei gloi a awyrwyd ac a labelwyd yn ddigonol. Dylai silindrau dros ben gael eu storio mewn compownd dan glo.		

Camau cywiro i'w cymryd cyn cynnal y digwyddiad

Rydych yn debygol o dderbyn ymweliad gan un o Swyddogion y Tîm Diogelwch Bwyd yn ystod y digwyddiad. Os na aed i'r afael ag unrhyw un o'r pwyntiau a ddisgrifir yn y rhestr wirio hon, efallai cewch gyfarwyddyd i gau dros dro hyd nes y cymerir camau unioni.

Os ydych yn methu rheoli'r risg o groeshalogi, neu os na chynhelir bwydydd risg uchel o dan reolaeth tymheredd priodol, cewch gyfarwyddiadau i gau nes y datrysir y broblem. Efallai bydd gofyn i chi hefyd gael gwared ar fwyd a allai fod yn halogedig.

Efallai yr hoffech ddod â'ch rhestr wirio orffenedig i'r digwyddiad i ddangos i'r Swyddog pa gamau a gymerwyd gennych i sicrhau bod eich bwyd yn ddiogel.



Asesiad Risg Tân - Consesiynau Bwyd

ATODIAD 3

TO BE COMPLETED FOR EACH UNIT/STALL IN LINE WITH NATIONALLY RECOGNISED FIRE RISK ASSESSMENT GUIDES

I gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth diogelwch tân perthnasol **RHAID** i chi gwblhau Asesiad Risg Tân o'ch stondin neu eich uned.

Mae angen i'r Asesiad Risg nodi'r peryglon tân a'r bobl mewn perygl.

Rhaid i chi ymdrechu i waredu neu leihau'r risgiau hyn a diogelu pobl rhag tân. Bydd methiant i gydymffurfio â'r gofyniad hwn yn golygu y gwaherddir eich uned o'r safle. Rhaid i chi gynnig ateb cadarnhaol i'r cwestiynau canlynol. Rhaid i'r ffurflen lofnodedig, gyflawn hon fod ar gael i'w harolygu gan y Gwasanaeth Tân ac Achub / Trefnydd Digwyddiad / Swyddogion Cyngor ar bob adeg.

Rhaid cynnal Asesiad Risg Tân ar gyfer eich uned a rhaid iddo fod yn addas i'r amgylchiadau.

Nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon a chewch ddefnyddio dull arall os dymunwch. Fodd bynnag, ystyrir y ffurflen hon yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o unedau bwyd safonol lle nad yw cwsmeriaid yn mynd i mewn i'r uned.

Digwyddiad			
Enw a Lleoliad Yr Uned			
Dyddiad/Amser	Dechrau		Diwedd
Unit Details	Person â Gofal		
	Math a Defnydd yr Uned		
	Maint (m ²)		
	Meddiannaeth Gyfansymiol	Staff	
	Cyhoedd		Cyfanswm
			Cam / Sylw
1. A oes gennych dystysgrif diogelwch nwy / arolygiad ar gyfer y peiriannau a'r pibellau (copi i fod ar gael i'w arolygu) ac a oes ffasninau crimpiedig gan yr holl gysylltiadau pibell?	Oes	Nac Oes	
2. A ydy'r peiriannau coginio wedi'u gosod yn sownd ar fan anhylog cadarn sy'n inswleiddio gwres ac a amgylchynwyd gan orchuddion o ddeunydd tebyg ar dair ochr?	Ydyn	Nac Ydyn	
3. A ydy'r gorchuddion yn darparu rhwystr digonol ac effeithiol o 600mm o leiaf rhwng ffynhonnell y gwres ac unrhyw ddeunydd hysg?	Ydyn	Nac Ydyn	
4. A ydych wedi sicrhau nad oes unrhyw ddeunyddiau hysg yn gallu cael eu chwythu yn erbyn y cyfarpar, neu'n gallu cwmpo ar y cyfarpar?	Ydw	Nac Ydw	
5. A ydy'r silindrau LPG yn cael tu allan, neu mewn uned benodol sydd wedi'i hawyru, wedi'u gosod yn unionsyth yn ddiogel, ac allan o gyrraedd y cyhoedd?	Ydyn	Nac Ydyn	
6. A ydych yn sicrhau mai'r silindrau sy'n cael eu defnyddio yn unig a gedwir yn eich uned/standin? <i>(Dylid cadw cyn lleied â phosibl ohonynt yn sbâr gan wneud hynny'n unol ag unrhyw amodau penodol ar gyfer y digwyddiad)</i>	Ydw	Nac Ydw	
7. A ydy'r silindrau nwy yn hawdd eu cyrraedd fel y gellir eu hynysu'n hwylus mewn argyfwng?	Ydyn	Nac Ydyn	
8. A ydy'r silindrau wedi'u lleoli'n ddigon pell o fynedfeydd, allanfeydd argyfwng, a llecynnau lle mae llawer yn cerdded?	Ydyn	Nac Ydyn	

			Cam / Sylw
9. A ydych yn sicrhau bod y nwy a gyflenwir wedi'i ynysu yn y silindr, yn ogystal â'r peiriant pan nad yw'r cyfarpar yn cael ei ddefnyddio, a bod peiriannau'n cael eu gosod â dyfeisiau diogelwch fflam llawn ar yr holl losgyddion na ellir eu gweld yn hawdd?	Ydw	Nac Ydw	
10. A ydych yn sicrhau bod silindrau newydd a osodir yn lle hen rai yn cael eu gosod yn yr awyr agored mewn man digon pell wrth ffynonellau cynnau tân?	Ydw	Nac Ydw	
11. A oes aelod o staff, sydd wedi cael hyfforddiant priodol o ran defnyddio lpg yn ddiogel, yn bresennol yn yr uned bob amser?	Oes	Nac Oes	
12. A ydy strwythur, to, waliau a ffitiadau eich stondin neu eich uned yn gwrthsefyll fflamau? (<i>Fel arfer bydd angen tystysgrifau cydymffurfiaeth</i>)	Ydw	Nac Ydw	
13. Lle bo'r angen, a oes arwyddion cyfeirio digonol sy'n dynodi'r llwybr dianc priodol ac sy'n cydymffurfio â'r rheoliadau presennol?	Oes	Nac Oes	
14. A ydy'r allanfeydd a gynhelir ar gael, yn glir rhag rhwystrau, a heb eu cloi bob amser y mae'r uned yn cael ei defnyddio?	Ydyn	Nac Ydyn	
15. Os ydych yn bwriadu masnachu yn ystod oriau twyllwch, a oes digon o oleuadau gennych y tu mewn a'r tu allan i'ch uned?	Oes	Nac Oes	
16. Petai'r goleuadau arferol yn methu, a fyddai'r deiliaid yn gallu mynd allan yn ddiogel? (<i>ystyriwch gael goleuadau wrth gefn</i>)	Byddant Na Fyddant		
17. A oes gennych nifer digonol o offer diffodd tân/blancedi tân mewn mannau amlwg ac yn hwylus i'w defnyddio?	Oes	Nac Oes	
18. A ydy'r offer ymladd tân wedi cael ei brofi yn y 12 mis diwethaf? <i>Noder: fel arfer bydd angen tystysgrif gydymffurfiaeth</i>	Ydw	Nac Ydw	
19. A ydy'r staff wedi cael cyfarwyddyd ynghylch sut mae gweithredu'r offer ymladd tân a ddarperir?	Ydyn	Nac Ydyn	
20. A ydy eich staff wedi cael gwybod beth y dylent ei wneud pe bai rhywbeth yn mynd o'i le, sut mae rhybuddio pobl a gwacáu'r uned, a ble mae lleoliadau'r allanfeydd?	Ydyn	Nac Ydyn	
21. A ydych yn ymwybodol nad oes hawl i gael generaduron petrol ar y safle?	Ydw	Nac Ydw	
22. A ydych wedi nodi'r holl ffynonellau cynnau tân ac wedi sicrhau eu bod yn cael eu cadw'n ddigon pell o'r deunyddiau llosgadwy?	Ydw	Nac Ydw	
23. A ydych wedi nodi deunyddiau hylosg a allai achosi i dân ledaenu'r tu hwnt i'r pwynt cynnau megis papur/cardbord, lpg mewn potel ac ati, a lleihau'r risg eu bod yn rhan o ddigwyddiad?	Ydw	Nac Ydw	
24. A ydych yn sicrhau bod gennych ddigon o finiau sbwriel a bod yr holl sbwriel yn cael ei waredu'n gywir, allan o gyrraedd y cyhoedd?	Ydw	Nac Ydw	

		Cam / Sylw
25. Os oes unrhyw staff yn cysgu yn y stondin, a oes yno synhwyrdd mwg sy'n gweithio a llwybr dianc clir gyda'r nos? <i>Noder: ni ddylid caniatáu i bobl gysgu mewn ardal risg uchel ac mae rhai awdurdodau a digwyddiadau nad ydynt yn caniatáu cysgu mewn unedau.</i>	Oes Nac N/A Oes	

**Os Rhoesoch Ateb Negyddol I Unrhyw Un O'r Cwestiynau Uchod,
A Fyddech Cystal Â Nodi'r Camau I'w Cymryd I Unioni'r Sefyllfa.**

Standinwr / Person Cyfrifol			
	<i>Llofnod</i>	<i>Argraffwch eich Enw</i>	<i>Dyddiad</i>
Swydd			
Cwmni			

NODER: nid yw'r ddogfen hon yn eich eithrio rhag y posibilrwydd o gael eich erlyn neu eich gwaredu o'r safle gan y trefnwyr os bydd arolygiad dilynol yn datgelu safonau anfoddfaol.



Asesiad Risg Tân - Stondinau Marchnad a Masnachwyr

TO BE COMPLETED FOR EACH UNIT/STALL IN LINE WITH NATIONALLY RECOGNISED FIRE RISK ASSESSMENT GUIDES

I gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth diogelwch tân perthnasol **RHAID** i chi gwblhau Asesiad Risg Tân o'ch stondin neu eich uned.

Mae angen i'r Asesiad Risg nodi'r peryglon tân a'r bobl mewn perygl.

Rhaid i chi ymdrechu i waredu neu leihau'r risgiau hyn a diogelu pobl rhag tân. Bydd methiant i gydymffurfio â'r gofyniad hwn yn golygu y gwaherddir eich uned o'r safle. Rhaid i chi gynnig ateb cadarnhaol i'r cwestiynau canlynol. Rhaid i'r ffurflen lofnodedig, gyflawn hon fod ar gael i'w harolygu gan y Gwasanaeth Tân ac Achub / Trefnydd Digwyddiad / Swyddogion Cyngor ar bob adeg.

Rhaid cynnal Asesiad Risg Tân ar gyfer eich uned a rhaid iddo fod yn addas i'r amgylchiadau.

Nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon a chewch ddefnyddio dull arall os dymunwch. Fodd bynnag, ystyrir y ffurflen hon yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o unedau bwyd safonol lle nad yw cwsmeriaid yn mynd i mewn i'r uned.

Digwyddiad				
Enw a Lleoliad Yr Uned				
Dyddiad/Amser	Dechrau		Diwedd	
Unit Details	Person â Gofal			
	Math a Defnydd yr Uned			
	Maint (m ²)			
	Meddiannaeth Gyfansymiol		Staff	
		Cyhoedd		Cyfanswm
				Cam / Sylw
1. A oes allanfeydd digonol yn cael eu darparu ar gyfer nifer y bobl yn yr uned neu'r stondin? (<i>A ydy'r staff a'r cwsmeriaid yn gallu gadael yn hwylus os yw'r allanfa arferol wedi'i rhwystro?</i>)	Oes	Nac	Oes	
2. Lle bo'r angen, a oes arwyddion cyfeirio digonol sy'n dynodi'r llwybr dianc priodol ac sy'n cydymffurfio â'r rheoliadau presennol?	Oes	Nac	Oes	
3. A ydy'r allanfeydd a gynhelir ar gael, yn glir rhag rhwystrau, a heb eu cloi bob amser y mae'r safle yn cael ei ddefnyddio?	Ydyn	Nac	Ydyn	
4. Petai'r goleuadau arferol yn methu, a fyddai'r deiliaid yn gallu mynd allan yn ddiogel? (<i>Ystyriwch gael goleuadau wrth gefn</i>)	Byddant			
	Na fyddant			
5. A oes gennych nifer digonol o offer diffodd tân/ blancedi tân mewn manau amlwg ac yn hwylus i'w defnyddio?	Oes	Nac	Oes	
6. A ydy'r offer ymladd tân wedi cael ei brofi yn y 12 mis diwethaf? <i>Noder: fel arfer bydd angen tystysgrif gydymffurfiaeth</i>	Ydy	Nac	Ydy	
7. A ydy eich staff wedi cael cyfarwyddyd ynghylch sut mae gweithredu'r offer ymladd tân a ddarperir?	Ydyn	Nac	Ydyn	
8. A ydy eich staff wedi cael gwybod beth y dylent ei wneud pe bai rhywbeth yn mynd o'i le, sut mae rhybuddio pobl a gwacáu'r uned, a ble mae lleoliadau'r allanfeydd?	Ydyn	Nac	Ydyn	

			Cam / Sylw
9. A ydych wedi nodi deunyddiau hylosg a allai achosi i dân ledaenu'r tu hwnt i'r pwynt cynnau megis papur/cardbord, LPG mewn potel ac ati, a lleihau'r risg eu bod yn rhan o ddigwyddiad?	Ydy	Nac Ydy	
10. A ydych wedi nodi'r holl ffynonellau cynnau tân ac wedi sicrhau eu bod yn cael eu cadw'n ddigon pell o'r holl ddeunyddiau fflamadwy?	Ydw	Nac Ydw	
11. A ydy strwythur, to, waliau a ffitiadau eich stondin neu eich uned yn gwrthsefyll fflamau? <i>Noder: fel arfer bydd angen tystysgrifau cydymffurfiaeth</i>	Ydyn	Nac Ydyn	
12. Os oes unrhyw staff yn cysgu yn y stondin, a oes yno synhwyrdd mwg sy'n gweithio a llwybr dianc clir gyda'r nos? <i>Noder: Ni ddylid caniatáu i bobl gysgu mewn ardal risg uchel ac mae rhai Awdurdodau a digwyddiadau NAD YDYNT yn caniatáu cysgu mewn unedau.</i>	Oes	Nac Oes	
13. A ydych yn ymwybodol nad oes hawl gennych i stocio na gwerthu eitemau penodol, h.y. tân gwyllt, fflaglau gardd, canhwyllau'r cartref, goleuadau te ac ati?	Ydw	Nac Ydw	
14. A oes gennych ddigon o finiau sbwriel? A ydy'r holl sbwriel yn cael ei gadw'n ddigon pell o'ch uned?	Oes	Nac Oes	
15. A ydych yn ymwybodol nad oes hawl i gael generaduron petrol ar y safle?	Ydw	Nac Ydw	
A ydych yn defnyddio LPG? (If 'No' ignore questions 16-25)	Ydw	Nac Ydw	
16. A oes gennych dystysgrif diogelwch nwy / arolygiad ar gyfer y peiriannau a'r pibellau (copi i fod ar gael i'w arolygu) ac a oes ffasninau crimpiedig gan yr holl gysylltiadau pibell?	Oes	Nac Oes	
17. A ydy'r silindrau'n cael eu cadw'r tu allan, wedi'u gosod yn unionsyth yn ddiogel, ac allan o gyrraedd y cyhoedd?	Ydyn	Nac Ydyn	
18. A ydy'r peiriannau wedi'u gosod yn sownd ar fan anhylosg sy'n inswleiddio gwres ac wedi'u hamgylchynu gan orchuddion o ddeunydd tebyg ar dair ochr?	Ydyn	Nac Ydyn	
19. A ydy'r silindrau wedi'u lleoli'n ddigon pell o fynedfeydd, allanfeydd argyfwng, a llecynnau lle mae llawer yn cerdded?	Ydyn	Nac Ydyn	
20. A ydy'r silindrau nwy yn hawdd eu cyrraedd fel y gellir eu hynysu'n hwylus mewn argyfwng?	Ydyn	Nac Ydyn	
21. A ydych yn sicrhau bod yr holl gyfenwadau nwy wedi'u hynysu yn y silindr, yn ogystal â'r peiriant pan nad yw'r cyfarpar yn cael ei ddefnyddio?	Ydw	Nac Ydw	
22. A ydych yn sicrhau mai'r silindrau sy'n cael eu defnyddio yn unig a gedwir yn eich uned/standin? <i>(Dylid cadw cyn lleied â phosibl ohonynt yn sbâr gan wneud hynny'n unol ag unrhyw amodau penodol ar gyfer y digwyddiad)</i>	Ydw	Nac Ydw	
23. A oes aelod o staff, sydd wedi cael hyfforddiant priodol o ran defnyddio LPG yn ddiogel, yn bresennol yn yr uned / stondin bob amser?	Oes	Nac Oes	

Os rhoesoch ateb negyddol i unrhyw un o'r cwestiynau uchod,
a fydddech cystal â nodi'r camau i'w cymryd i unioni'r sefyllfa.

Stondinwr / Person Cyfrifol			
	<i>Llofnod</i>	<i>Argraffwch eich Enw</i>	<i>Dyddiad</i>
Swydd			
Cwmni			

NODER: nid yw'r ddogfen hon yn eich eithrio rhag y posibilrwydd o gael eich erlyn neu eich gwaredu o'r safle gan y trefnwyr os bydd arolygiad dilynol yn datgelu safonau anfoddfaol.



Asesiad Risg Tân - Strwythurau Dros Dro

TO BE COMPLETED FOR EACH UNIT/STALL IN LINE WITH NATIONALLY RECOGNISED FIRE RISK ASSESSMENT GUIDES

I gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth diogelwch tân perthnasol **RHAID** i chi gwblhau Asesiad Risg Tân o'ch stondin neu eich uned.

Mae angen i'r Asesiad Risg nodi'r peryglon tân a'r bobl mewn perygl.

Rhaid i chi ymdrechu i waredu neu leihau'r risgiau hyn a diogelu pobl rhag tân. Bydd methiant i gydymffurfio â'r gofyniad hwn yn golygu y gwaherddir eich uned o'r safle. Rhaid i chi gynnig ateb cadarnhaol i'r cwestiynau canlynol. Rhaid i'r ffurflen lofnodedig, gyflawn hon fod ar gael i'w harolygu gan y Gwasanaeth Tân ac Achub / Trefnydd Digwyddiad / Swyddogion Cyngor ar bob adeg.

Rhaid cynnal Asesiad Risg Tân ar gyfer eich uned a rhaid iddo fod yn addas i'r amgylchiadau.

Nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon a chewch ddefnyddio dull arall os dymunwch. Fodd bynnag, ystyrir y ffurflen hon yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o unedau bwyd safonol lle nad yw cwsmeriaid yn mynd i mewn i'r uned.

Digwyddiad						
Enw Safle'r Digwyddiad a'r Lleoliad						
Dyddiad/Amser	Dechrau				Gorffen	
Unit Details	Person Cyfrifol					
	Math o Strwythur					
	Nifer y Lloriau					
	Maint (m ²)					
	Uchafswm Deiliadaeth		Staff			
		Y cyhoedd		Cyfanswm		
						Cam Gweithredu / Sylw
1. A oes cynllun argyfwng effeithiol ar gyfer y safle?	Oes	Nac Oes				
2. A oes digon o bobl gymwys i reoli'r digwyddiad?	Oes	Nac Oes				
3. A oes ffyrdd o reoli nifer y deiliaid?	Oes	Nac Oes				
4. A oes rhybuddion digonol ynghylch tân?	Oes	Nac Oes				
5. A oes allanfeydd tân addas ar gael? e.e. A ydynt yn agor i'r cyfeiriad y bydd pobl yn dianc iddo?	Oes	Nac Oes				
6. A oes nifer digonol o allanfeydd tân ar gyfer y niferoedd deiliadaeth?	Oes	Nac Oes				
7. A oes gan yr allanfeydd tân ddigon o'r arwyddion cywir?	Oes	Nac Oes				
8. A ydy'r llwybrau dianc mewnol wedi'u dynodi'n glir?	Ydyn	Nac Ydyn				
9. A ydy'r llwybrau dianc yn glir rhag rhwystrau?	Ydyn	Nac Ydyn				
10. A oes goleuadau digonol mewn argyfwng ar gael?	Oes	Nac Oes				
11. A ydy'r holl ffynonellau cynnau tân wedi'u nodi?	Ydyn	Nac Ydyn				
12. A oes mesurau rheoli addas ar waith i leihau/rheoli'r ffynonellau cynnau tân?	Oes	Nac Oes				
13. A oes silindrau LPG yn cael eu defnyddio a/neu eu storio yn y man cynnal? (Os yw'n amhriodol ewch i 15)	Oes	Nac Oes	Nac Oes			
14. A oes mesurau rheoli addas ar waith ar gyfer LPG?	Oes	Nac Oes				

		Cam Gweithredu / Sylw
15. A oes offer ymladd tân digonol ac addas yn cael ei ddarparu?	Oes Nac Oes	
16. A ydy'r staff yn cael hyfforddiant ynghylch sut mae defnyddio offer ymladd tân?	Ydyn Nac Ydyn	
17. A ydy'r deunyddiau strwythurol a'r addurniadau/pethau sy'n hongian yn gallu gwrthsefyll tân?	Ydyn Nac Ydyn	
18. A oes gan y man cynnal fynediad addas i beiriant tân?	Oes Nac Oes	
19. A oes o leiaf 6 metr rhwng y strwythurau?	Oes Nac Oes	
20. A oes darpariaeth ar waith i helpu pobl sydd mewn mwy o berygl? e.e. pobl anabl.	Oes Nac Oes	
21. A ydy diogelwch pobl ifanc wedi cael ei ystyried?	Ydy Nac Ydy	
22. A ydy effeithiau posibl cynnau tân yn fwriadol wedi cael eu hystyried? e.e. cwrt cadw sbwriel.	Ydyn Nac Ydyn	

Os rhoesoch ateb negyddol i unrhyw gwestiwn, nodwch y camau i'w cymryd i unioni'r sefyllfa.

Stodinwr / Person Cyfrifol			
	<i>Llofnod</i>	<i>Argraffwch eich Enw</i>	<i>Dyddiad</i>
Swydd			
Cwmni			

NODER: nid yw'r ddogfen hon yn eich eithrio rhag y posibilrwydd o gael eich erlyn neu eich gwaredu o'r safle gan y trefnwyr os bydd arolygiad dilynol yn datgelu safonau anfodddhaol.

Dogfennau Canllaw

Canllawiau Cyffredinol

Bydd y wefan hon yn helpu trefnwyr i gynnal digwyddiadau yn ddiogel. Efallai y bydd y wefan yn ddefnyddiol i eraill hefyd, e.e. contractwyr, ymgynghorwyr iechyd a diogelwch a gweithwyr mewn digwyddiadau www.hse.gov.uk/event-safety/index.htm

Mae'r llyfryn hwn yn rhoi canllawiau ymarferol ar reoli torfeydd yn ddiogel www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg154.htm

I helpu trefnwyr digwyddiadau sydd â dyletswydd i reoli iechyd a diogelwch, yn enwedig cerddoriaeth ar raddfa fawr a digwyddiadau tebyg. www.thepurpleguide.co.uk

Canllawiau ar Ddiogelwch Strwythur Offer ag Aer www.pipa.org.uk/index.asp

Canllawiau ar Strwythurau Dros Dro, Pebyll a Phebyll Mawr www.muta.org.uk/MUTAMembers/media/MUTAMembersMedia/PDFs/MUTA-s-Best-Practice-Guide,-November-2014.pdf

www.hse.gov.uk/event-safety/temporary-demountable-structures.htm

Canllawiau Diogelwch Tân

Cyfarwyddyd Asesiad Risgiau Tân ar gyfer Digwyddiadau Awyr Agored www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/14891/fsra-open-air.pdf

Canllawiau ar Strwythurau Dros Dro, Pebyll a Phebyll Mawr www.muta.org.uk/MUTAMembers/media/MUTAMembersMedia/PDFs/MUTA-s-Best-Practice-Guide,-November-2014.pdf

Ffurflen Asesiad Risgiau Tân Consesiynau Bwyd www.cfoa.org.uk/11544

Ffurflen Asesiad Risg Masnachwyr a Stodinau Marchnad www.cfoa.org.uk/11544

Temporary Structures Fire Risk Assessment www.cfoa.org.uk/11544

Code of Practice 24: Part 4 - Use of LPG Cylinders: The Use of LPG for Catering at Outdoor Functions (March 1999) www.uklpg.org/shop/codes-of-practice/use-of-lpg-cylinders-the-use-of-lpg-for-catering-at-outdoor-functions-march-1999/