



## Asesiad Risg Tân - Strwythurau Dros Dro

### TO BE COMPLETED FOR EACH UNIT/STALL IN LINE WITH NATIONALLY RECOGNISED FIRE RISK ASSESSMENT GUIDES

I gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth diogelwch tân perthnasol **RHAID** i chi gwblhau Asesiad Risg Tân o'ch stondin neu eich uned.

Mae angen i'r Asesiad Risg nodi'r peryglon tân a'r bobl mewn perygl.

Rhaid i chi ymdrechu i waredu neu leihau'r risgiau hyn a diogelu pobl rhag tân. Bydd methiant i gydymffurfio â'r gofyniad hwn yn golygu y gwaherddir eich uned o'r safle. Rhaid i chi gynnig ateb cadarnhaol i'r cwestiynau canlynol. Rhaid i'r ffurflen lofnodedig, gyflawn hon fod ar gael i'w harolygu gan y Gwasanaeth Tân ac Achub / Trefnydd Digwyddiad / Swyddogion Cyngor ar bob adeg.

Rhaid cynnal Asesiad Risg Tân ar gyfer eich uned a rhaid iddo fod yn addas i'r amgylchiadau.

Nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon a chewch ddefnyddio dull arall os dymunwch. Fodd bynnag, ystyrrir y ffurflen hon yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o unedau bwyd safonol lle nad yw cwsmeriaid yn mynd i mewn i'r uned.

Digwyddiad						
Enw Safle'r Digwyddiad a'r Lleoliad						
Dyddiad/Amser	Dechrau		Gorffen			
Unit Details	Person Cyfrifol					
	Math o Strwythur					
	Nifer y Lloriau					
	Maint (m <sup>2</sup> )					
	Uchafswm Deiliadaeth		Staff			
		Y cyhoedd		Cyfanswm		
						Cam Gweithredu / Sylw
1. A oes cynllun argyfwng effeithiol ar gyfer y safle?	Oes	Nac Oes				
2. A oes digon o bobl gymwys i reoli'r digwyddiad?	Oes	Nac Oes				
3. A oes ffyrdd o reoli nifer y deiliaid?	Oes	Nac Oes				
4. A oes rhybuddion digonol ynghylch tân?	Oes	Nac Oes				
5. A oes allanfeydd tân addas ar gael? e.e. A ydynt yn agor i'r cyfeiriad y bydd pobl yn dianc iddo?	Oes	Nac Oes				
6. A oes nifer digonol o allanfeydd tân ar gyfer y niferoedd deiliadaeth?	Oes	Nac Oes				
7. A oes gan yr allanfeydd tân ddigon o'r arwyddion cywir?	Oes	Nac Oes				
8. A ydy'r llwybrau dianc mewnol wedi'u dynodi'n glir?	Ydyn	Nac Ydyn				
9. A ydy'r llwybrau dianc yn glir rhag rhwystrau?	Ydyn	Nac Ydyn				
10. A oes goleuadau digonol mewn argyfwng ar gael?	Oes	Nac Oes				
11. A ydy'r holl ffynonellau cynnau tân wedi'u nodi?	Ydyn	Nac Ydyn				
12. A oes mesurau rheoli addas ar waith i leihau/rheoli'r ffynonellau cynnau tân?	Oes	Nac Oes				
13. A oes silindrau LPG yn cael eu defnyddio a/neu eu storio yn y man cynnal? (Os yw'n amhriodol ewch i 15)	Oes	Nac Oes	Nac Oes			
14. A oes mesurau rheoli addas ar waith ar gyfer LPG?	Oes	Nac Oes				

		Cam Gweithredu / Sylw
15. A oes offer ymladd tân digonol ac addas yn cael ei ddarparu?	Oes      Nac Oes	
16. A ydy'r staff yn cael hyfforddiant ynghylch sut mae defnyddio offer ymladd tân?	Ydyn      Nac Ydyn	
17. A ydy'r deunyddiau strwythurol a'r addurniadau/pethau sy'n hongian yn gallu gwrthsefyll tân?	Ydyn      Nac Ydyn	
18. A oes gan y man cynnal fynediad addas i beiriant tân?	Oes      Nac Oes	
19. A oes o leiaf 6 metr rhwng y strwythurau?	Oes      Nac Oes	
20. A oes darpariaeth ar waith i helpu pobl sydd mewn mwy o berygl? e.e. pobl anabl.	Oes      Nac Oes	
21. A ydy diogelwch pobl ifanc wedi cael ei ystyried?	Ydy      Nac Ydy	
22. A ydy effeithiau posibl cynnau tân yn fwriadol wedi cael eu hystyried? e.e. cwrt cadw sbwriel.	Ydyn      Nac Ydyn	

Os rhoesoch ateb negyddol i unrhyw gwestiwn, nodwch y camau i'w cymryd i unioni'r sefyllfa.

Stodinwr / Person Cyfrifol			
	<i>Llofnod</i>	<i>Argraffwch eich Enw</i>	<i>Dyddiad</i>
Swydd			
Cwmni			

**NODER:** nid yw'r ddogfen hon yn eich eithrio rhag y posibilrwydd o gael eich erlyn neu eich gwaredu o'r safle gan y trefnwyr os bydd arolygiad dilynol yn datgelu safonau anfodddhaol.